

No. Resit : 200623IKE05050
Tkh Resit : 23-Jun-2020

Borang W
(Peraturan 97)

App Id : SJT1612020011265
Ruj Kami : 6002039/KK6970/13

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MEGA KABEL SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di
**NO.2, JALAN MAHIR 5, TAMAN
PERINDUSTRIAN CEMERLANG, 81800
ULU TIRAM, JOHOR**
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-----------	-----------------------	---------	-------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

MEGA KABEL SDN BHD
NO. 2 & 4, JALAN MAHIR 5, TMN PERINDUSTRIAN CEMERLANG,
81800 ULU TIRAM, JOHOR
MY - MALAYSIA

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **Safety MS 2100:07**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **Safety SIRIM QAS T/R SIRIM 2012EL0847**
(c) Tarikh Ujian : **Safety 01-Jun-2012**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN A -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 19-Ogos-2020
Kelulusan No : 12973/13

Tarikh Habis Tempoh : 18-Ogos-2021
Fee RM : 110.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : SINGLE CORE PVC INSULATED NON-ARMoured CABLES
Nama Dagangan : MEGA KABEL
Jenis / Model : 1.5 SQ MM - 35 SQ MM (600/1000V)

Spesifikasi Kelengkapan

Voltan : 600 Volt.
Frekuensi : - Hz.
Nilai KT :

Kuasa : - Watt.
Arus : - Amp.



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Perakuan : SJT161306078262020

App ID : SJT1612020011265

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga