

No. Resit : 210510IKE04366
Tkh Resit : 10-Mei-2021

Borang W
(Peraturan 97)



App Id : SJT1612021008875
Ruj Kami : 6002039/KK7390/20

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MEGA KABEL SDN BHD
(nama pengilang)

yang beralamat di

NO.2, JALAN MAHIR 5, TAMAN
PERINDUSTRIAN CEMERLANG, 81800
ULU TIRAM, JOHOR
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGILANG	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 03-Jul-2021

Tarikh Habis Tempoh : 02-Jul-2022

Kelulusan No : **15 MODEL SAHAJA .**
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.

Fee RM : 110.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLE
Nama Dagangan : MEGA KABEL

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 210510IKE04366

Ruj Kami : 6002039/KK7390/20

No. Perakuan : SJT161305064232021

Tkh Resit :

App ID : SJT1612021008875

Nama Kelengkapan : MEGA KABEL PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLE

No. Piawaian : MS 2112-4:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	2 core x 4mm ² Class 2	9072/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	4 core x 10mm ² Class 2	9066/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	4 core x 6mm ² Class 2	9065/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	4 core x 2.5mm ² Class 2	9079/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	2 core x 1.5mm ² Class 2	9067/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	3 core x 2.5mm ² Class 2	9068/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	3 core x 1.5mm ² Class 2	9069/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	3 core x 6mm ² Class 2	9070/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
9.	4 core x 1.5mm ² Class 2	9071/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
10.	4 core x 4mm ² Class 2	9074/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
11.	2 core x 6mm ² Class 2	9075/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
12.	2 core x 2.5mm ² Class 2	9076/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
13.	2 core x 10mm ² Class 2	9077/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
14.	3 core x 10mm ² Class 2	9078/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
15.	3 core x 4mm ² Class 2	9073/20	1	-	-	300/500	-	2020EA0522+2020EA0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

————— 15 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161305064232021

App ID : SJT1612021008875

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga