



No. Resit : 200624IKE05096  
Tkh Resit : 24-Jun-2020

**Borang W**  
**(Peraturan 97)**

App Id : SJT1612020009670  
Ruj Kami : 6002039/KK6181/20

SURUHANJAYA TENAGA  
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

**PERAKUAN KELULUSAN**

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

**MEGA KABEL SDN BHD**  
(nama pengilang)

yang beralamat di

**NO.2, JALAN MAHIR 5, TAMAN  
PERINDUSTRIAN CEMERLANG, 81800  
ULU TIRAM, JOHOR**  
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

<b>MENGILANG</b>	<b>MEMPAMER</b> <sup>1</sup>	<b>MENJUAL</b>	<b>MENGIKLAN</b> *
------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

**- SEPERTI LAMPIRAN A -**  
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**  
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

**- SEPERTI LAMPIRAN B -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* : 24-Jun-2020

Tarikh Habis Tempoh : 23-Jun-2021

Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .  
SEPERTI LAMPIRAN YANG  
DISAHKAN OLEH ST.**

Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLES  
Nama Dagangan : MEGA KABEL

Spesifikasi Kelengkapan

**- SEPERTI LAMPIRAN A -**

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

\* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 200624IKE05096

Ruj Kami : 6002039/KK6181/20

No. Perakuan : SJT161306079172020

Tkh Resit :

App ID : SJT1612020009670

Nama Kelengkapan : MEGA KABEL PVC INSULATED PVC SHEATHED CABLES

No. Piawaian : MS 2112-4:2009+A1:2015

Negara Pengilang : MALAYSIA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	1 core x 4mm <sup>2</sup> Class 2	8301/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	1 core x 1.5mm <sup>2</sup> Class 2	8302/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
3.	1 core x 2.5mm <sup>2</sup> Class 2	8303/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
4.	1 core x 35mm <sup>2</sup> Class 2	8308/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
5.	1 core x 6mm <sup>2</sup> Class 2	8305/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
6.	1 core x 10mm <sup>2</sup> Class 2	8306/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
7.	1 core x 25mm <sup>2</sup> Class 2	8307/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	1 core x 16mm <sup>2</sup> Class 2	8304/20	1	-	-	300/500	-	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2020EA0522+2020EA 0523 Test Date : 12-Jun-2020	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161306079172020

App ID : SJT1612020009670

**Syarat-Syarat:**

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui Skim Pengesahan Barangan Sirim;
- ii) Kelengkapan ini hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM; dan
- iii) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan berserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).



---

Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF  
Ketua Unit Kelengkapan  
Jabatan Keselamatan Elektrik  
Suruhanjaya Tenaga